

KOTLARNA ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO

index:	sprememba:	datum:	ime in priimek:

LEGENDA:

- 1 KONDENZACIJSKI TALNI KOTEL BOSCH Condens 7000 F, Q=186,1kW (pri sistemu 80/60°C)
- 2 GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA DN50 (R2")
- 3 NAVOJNO PLINSKO PRETOČNO STIKALO (R2")
- 4 NAVOJNI PLINSKI FILTER DN50 (R2") - NAVOJNI
- 5 REGULATOR TLAKA ELSTER DN50, 100-1000mbar/100mbar - do 62Nm³
- 6 ROTACIJSKI PLINOMER ELSTER-INSTROMET RVG G40 DN50 PN16 S STOŽEC FILTROM Merilno območje: 0,6-65m³/h- DOBAVI DISTRIBUTER PLINA
- 7 ELEKTRONSKI KOREKTOR VOLUMNA PLINA ELSTER-INSTROMET EK260 S SISTEMOM PRENOGA PODATKOV-KOMUNIKACIJSKA ENOTA ELSTER-INSTROMET EM260-DOBVAI DISTRIBUTER PLINA Z ELEKTRO NAPAJANJEM
- 8 ELEKTROMAGNETNI PLINSKI VENTIL DN50
- 9 GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA DN50 (R2")
- 10 PLINSKA ALARMA NAPRAVA TEVE VARNOST TIP MX2000, KOMPLETNO Z DVEMA DETEKTORJEMA ZA ZEMELJSKI PLIN
- 11 TERMIČNO VAROVALO DN32
- 12 REGULATOR TLAKA DUNGS FSR 510 (1") 100mbar/30mbar - DOBAVA V SKLOPU KOTLA


--- ZEMELJSKI PLIN
 - - - - - ELEKTRO POVEZAVA

Vse v notrih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKljučNO IZPISANE MERE - NE MERI PO NAČRTU ! V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMO IZVAJALEC DEL I. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določili, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

ACAD LT 2006 SN: 343-26077711

OBJEKT, KRAJ: PREDELAVA OBSTOJEČE OLJNE KOTLARNE ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO		JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Ob Helenični 5, 3313 Polzeča tel.: 03 425 14 50, fax: 03 425 14 57 IZS 2465	
NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO		NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO	
SESTAVNI DEL: Plin	MERILO: 1.%	ST. PROJEKTA: 891-IB70-2020	ST. NAČRTA: 891-IB70-2020
SCHEMA PLINSKE INŠTALACIJE			
VOĐA PROJEKTA: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	FAZA NAČRTA: PZI
POOBlašČENI INŽENIR: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	NAČRT: STROJNI
RSKAL: D. CILENŠEK i.s.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	RSKAL: FEBRUAR 2020
SPREMEMBE:		LIST ST:	OP3



ØD1(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ØD2(mm)	40	50	65	65	65	80	100	125	150	200	200	250	300

OPOMBA :

PUŠO IZDELATI IZ JEKLENE CEVI.
 NA DELU PREHODA SKOZI PUŠO NE SME
 BITI NA CEVOVODU NOBENIH SPOJEV.

Vse v notrih podane mere, je potrebno preveriti na objektu ! VELJAJO IZKljučNO IZPISANE MERE - NE MERI PO NAČRTU ! V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMO IZVAJALEC DEL I. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

© VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določili, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

ACAD LT 2006 SN: 343-26077711

OBJEKT, KRAJ: PREDELAVA OBSTOJEČE OLJNE KOTLARNE ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO		JELEN & ZAVERŠNIK, BAMBI d.n.o. Ob Helenični 5, 3313 Polzeča tel.: 03 425 14 50, fax: 03 425 14 57 IZS 2465	
NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO		NAROČNIK, INVESTITOR: ZDRAVSTVENI DOM LAŠKO Kidričeva 5b, 3270 LAŠKO	
SESTAVNI DEL: Plin	MERILO: 1.%	ST. PROJEKTA: 891-IB70-2020	ST. NAČRTA: 891-IB70-2020
DETAJL PREHODA PLINSKE CEVI SKOZI ZID			
VOĐA PROJEKTA: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	FAZA NAČRTA: PZI
POOBlašČENI INŽENIR: R. POLOVIČ d.i.s. IZS S-1420	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	NAČRT: STROJNI
RSKAL: D. CILENŠEK i.s.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	DATUM: 03.02.2020	RSKAL: FEBRUAR 2020
SPREMEMBE:		LIST ST:	OP4